

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Исаковская средняя общеобразовательная школа
Вяземского района Смоленской области

(МБОУ Исаковская СОШ)

215137, Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Исаково, ул. Школьная, д.8
Тел. (848131) 3-82-97.
e-mail Linter010@mail.ru

**Отчет
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятий по надзору от 05.03.2021**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утвержденный руководителем организации (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система пожарного мониторинга)	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, п.54 ППП	01.06.2021	Выполнено 15.03.2021
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует XVIII разделу ППП	В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее – руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция безопасности в	01.06.2021	Выполнено 15.03.2021

		соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом спецификации взрывопожарных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях, п.2 ППР		
3	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	На объекте защиты должен вестись журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в соответствии с требованиями п.17, 30, 48, 50, 54, 60, 95, 124,412 ППР	01.06.2021	Выполнено 15.03.2021
4	В здании школы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Школьная, д.8 – пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного п.56 ППР	01.06.2021	Выполнено 15.05.2021
5	В здании школы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Школьная, д.8 расстояния от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений оборудования) не соблюдаются	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений оборудования) для помещений административного и общественного назначения не должно превышать 20 метров п.406 ППР		Выполнено 15.03.2021
6	В здании школы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Школьная, д.8 – огнетушители, размещенные на объекте, не имеют приспособлений для их фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Огнетушители могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии, п.4.2.7 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 №179	01.06.2021	Выполнено 15.03.2021
7	В здании дошкольной группы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Мира, д.25 - пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства	Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного п.56 ППР	01.06.2021	Выполнено 15.05.2021

	индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
8	В здании дошкольной группы по адресу: Вяземский района, с. Исаково, ул. Мира, д.25 - расстояния от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений оборудования) не соблюдаются	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений оборудования) для помещений административного и общественного назначения не должно превышать 20 метров п.406 ППР	01.06.2021	Выполнено 15.03.2021
9	В здании дошкольной группы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Мира, д.25 - огнетушители, размещенные на объекте, не имеют приспособлений для их фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Огнетушители могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии, п.4.2.7 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 №179	01.06.2021	Выполнено 15.03.2021

Директор школы



М.А. Николаева