

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Смоленской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Смоленск, ул. Багратиона, д. 3 тел./факс 20-23-23, gu.mchs.smol@yandex.ru, телефон доверия
34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Угранского
и Темкинского районов управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Смоленская область, г. Вязьма, Страховой переулок, д.2, т. 8-48131-2-46-01
ond67@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 18/1/8
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Исаковская средняя
общеобразовательная школа Вяземского района Смоленской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 18 от «24» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
«05» марта 2021г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Смоленской области майором внутренней службы
Кузьмич Екатериной Валерьевной в зданиях и на территории Муниципального
бюджетного образовательного учреждения Исаковской средней общеобразовательной
школы Вяземского района Смоленской области по адресам: Смоленская область,
Вяземский район, с. Исаково, ул. Школьная, д.8; Смоленская область, Вяземский
район, с. Исаково, ул. Мира, д. 25.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Николаевой Мариной Александровной – директором Муниципального
бюджетного образовательного учреждения Исаковской средней общеобразовательной
школы Вяземского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред писа	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок уст- ранения на- рушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------------------

ния	конкретного места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утвержденный руководителем организации (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система пожарного мониторинга)	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. п. 54 ППР	01.06.2021	
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует XVIII разделу ППР	В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководителем организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с	01.06.2021	

		требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. п. 2 ППР		
3	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	На объекте защиты должен вестись журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в соответствии с требованием п. 17, 30, 48, 50, 54, 60, 95, 124, 412 ППР	01.06.2021	
4	В здании школы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Школьная, д. 8 - пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Пожарный пост (диспетчерская) должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного п. 56 ППР	01.06.2021	
5	В здании школы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Школьная, д. 8 расстояния от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не соблюдаются	Расстояние от возможного очага пожара до мест размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) для помещений административного и общественного назначения не должно превышать 20 метров п. 406 ППР		
6	В здании школы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Школьная, д. 8 - огнетушители, размещенные на объекте, не имеют приспособлений для их фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Огнетушители могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 179	01.06.2021	
7	В здании дошкольной группы по	Пожарный пост		

	адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Мира, д. 25 - пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(диспетчерская) должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного п. 56 ППР		
8	В здании дошкольной группы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Мира, д. 25 - расстояния от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не соблюдаются	Расстояние от возможного очага пожара до мест размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) для помещений административного и общественного назначения не должно превышать 20 метров п. 406 ППР		
9	В здании дошкольной группы по адресу: Вяземский район, с. Исаково, ул. Мира, д. 25 - огнетушители, размещенные на объекте, не имеют приспособлений для их фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Огнетушители могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 179		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области
(должность, фамилия, инициалы, государственного)

Кузьмич Е.В.
инспектора по пожарному надзору)

«05» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Николаева

(подпись)

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Исаковской
средней общеобразовательной школы

Николаева М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«05» марта 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

